

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH TEPELNÉHO ČERPADLA

Zapísať alebo odfoťiť zobrazenú chybu, skontrolovať nastavenie TČ, skontrolovať tlak v systéme ÚK a sitká vo filtroch, potom vykonať **RESET TČ**

Návod RESET pre Stiebel Eltron WPM2

A. Vypnite a zapnite napájanie jednotky a regulácie WPM na ističoch.

Po nabehnutí skontrolujte zvolený režim prevádzky na regulátore, príp. zvolte **REŽIM PROGRAM**

B. RESET chyby na regulátore TČ

1. Odklopiť dvierka na regulátore
2. Otočiť kolečkom doprava na „**UVED DO PROVOZU**“
3. Stlačiť **PRG**
4. Zobrazí sa „**ZADEJTE KOD**“, kód je 1000
5. Stlačiť **PRG**, rozsvieti sa červená LED a začne blikať prvá „**0**“
6. Otočiť kolečkom na „**1**“ a stlačiť **PRG**
7. Začne blikať druhá „**0**“, stlačiť **PRG**
8. Začne blikať tretia „**0**“, stlačiť **PRG**
9. Začne blikať štvrtá „**0**“, stlačiť **PRG**
10. Červená LED zhasne, zobrazí sa „**KOD V PORADKU**“
11. Točiť kolečkom doľava (proti smeru hodinových ručičiek) na „**RESET TC**“
12. Stlačiť **PRG**, zobrazí sa „**RESET OFF**“
13. Stlačiť **PRG**, rozsvieti sa červená LED
14. Otočiť kolečkom na „**ON**“ a potvrdiť **PRG**
15. TČ zobrazí znova VYP
16. Zavretím dvierok ukončiť nastavovanie

Následne by mala chyba zmiznúť, do 20 min by malo tepelné čerpadlo začať kúriť.

Ak sa zobrazí chyba znovu, nastavte **NÚDZOVÚ PREVÁDZKU** a volajte servis.

C. Nastavenie NÚDZOVEJ PREVÁDZKY

Zmeňte „**PROVOZ AUTOMATIKA**“ na režim „**NOUZOVY PROVOZ**“

Pri **ZAVRETÝCH** dvierkach točiť kolečkom doprava na **NOUZOVY PROVOZ**

Servisná linka STIEBEL ELTRON +421 918 403 020

THERMOTECH s.r.o. +421 905 707 043